EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17, 04012 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 641 12 11
fax : +421 55 641 12 14
mail: info@ekolab.sk
www.ekolab.sk

Zákazka : 1701/2025

Protokol č. : 4227/2025

SNAS Reg. No. 423/S-307

Zákazník :
Obec Závadka
Závadka 240
053 33 Závadka

Číslo vzorky : 8200/25 Dátum odberu vzorky : 14.10.2025
Miesto odberu : Obec Závadka, Obecný úrad, Závadka 240, prízemie, kancelária, umývadlo
Odber vykonal : EKOLAB Košice Metóda odberu: IPP 200 (STN ISO 5667-5^{A})
Názov vzorky : Obec Závadka
Typ vzorky : pitná voda Vyhl. MZd SR č. 91/2023 Z.z.
Dátum doručenia vzorky:14.10.2025

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Koliformné baktérie	KTJ/100ml	0	<=0	MH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	<=0	NMH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
Teplota vody	°C	11,7	8 - 12	OH	N IPP 213 (STN 75 7375)

Vysvetlivky: A/N - akred./ neakred., KM - kultivovateľné organizmy. KTJ - kolóna tvoriaca jednotku

V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.
Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje, ktoré poskytol zákazník.

V Košiciach dňa : 24.10.2025

Schválil : .....
Ing. Nikoleta Juhászová
vedúci skúšobného laboratória

koniec protokolu

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17, 04012 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 641 12 11
fax : +421 55 641 12 14
mail: info@ekolab.sk
www.ekolab.sk

Protokol č. : 3227/2025

ilac-MRA SNAS Reg. No. 423/S-307

Zákazník :
Obec Závadka
Závadka 240
053 33 Závadka

Číslo vzorky : 6654/25 Dátum odberu vzorky : 4.8.2025
Miesto odberu : Obec Závadka, Obecný úrad, Závadka 240, prízemie, kancelária, umývadlo
Odber vykonal : EL Spišská Nová Ves Metóda odberu: STN ISO 5667-5 (IPP 6.1.1)SA
Názov vzorky : Obec Závadka
Typ vzorky : pitná voda Vyhl. MZd SR č. 91/2023 Z.z.
Dátum doručenia vzorky:4.8.2025

Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.
Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje, ktoré poskytol zákazník.

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Koliformné baktérie	KTJ/100ml	15	<=0	MH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
Enterokoky	KTJ/100ml	0	<=0	NMH	A IPP MBR 45 (STN ISO 7899-2)
Escherichia coli	KTJ/100ml	3	<=0	NMH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
KM pri 22°C	KTJ/1ml	38	<=200	MH	A IPP MBR 48 (STN EN ISO 6222)
KM pri 36°C	KTJ/1ml	4	<=50	HZ	A IPP MBR 48 (STN EN ISO 6222)
Živé organizmy (okrem be	jedince/ml	0	<=0	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Vláknité baktérie	jedince/ml	0	<=0	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Mikromycéty	jedince/ml	0	<=0	MH	N IPP MBR51 (STN 75 7711+Z1)
Mŕtve organizmy	jedince/ml	0	<=30	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Fe a Mn baktérie	%	<1	<=10	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Abiosestón	%	1	<=10	MH	A IPP MBR 53 (STN 75 7712)
Dusičnany	mg/l	7,2	<=50	NMH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Dusitany	mg/l	<0,050	<=0,5	NMH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
NO_3^-+ NO_2^-	bezr.	0,14	<=1,00		N výpočet (výpočet)
Chlór voľný	mg/l	0,03	<=0,30	MH	S IP 6.2.1. ( )
Absorbancia	bezr.	<0,010	<=0,08	MH	A IPP 028 (STN 75 7360)
Amónne ióny	mg/l	<0,050	<=0,5	MH	A IPP 012 (STN EN ISO 11732)
Farba	mg/l	<5,0	<=15,0	MH	A IPP 014 (STN EN ISO 7887)
$CHSK_{Mn}$	mg/l	0,3	<=3,0	MH	A IPP 003 (STN EN ISO 8467)
Mn	µg/l	<5,0	<=50,0	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
pH	bezr.	7,7	6,5 - 9,5	MH	S IP 6.2.1 (STN EN ISO 10523)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Teplota vody	°C	15,8	8 - 12	OH	S IP 6.2.3 (STN 75 7375)
Zákal	FNU	0,6	<=5,0	MH	N IPP 014 (STN EN ISO 7027-1)
Pach	bezr.	bez	MH		N IPP 014 (STN 83 0520-32)
Fe	mg/l	0,044	<=0,2	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Vodivosť	mS/m	15,92	<=125,0	MH	A IPP 002 (STN EN 27888)

Vzorka bola skúšaná v stave v akom zákazník vzorku doručil.

Vysvetlivky: A/N - akred./ neakred., KM - kultivovateľné organizmy. KTJ - kolóna tvoriaca jednotku

V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

V Košiciach dňa : 27.8.2025

Schválil : .....

Ing. Nikoleta Juhászová
vedúci skúšobného laboratória

koniec protokolu